



RELATÓRIO DE VISTORIA

PROPRIETÁRIO: Fundação Universidade do Tocantins
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: **DISTEC - PALMAS**
 PROCESSO: 11272/2012 ÁREA: 4.103,20 m² TELEFONE _____
 ENDEREÇO: 108 SUL, lote 03
 DESCRIÇÃO: _____ NOME FANTASIA UNITINS

ANOTAÇÕES:

No ato da vistoria foi constatado que:

1. Há mangueiras vencidas;
2. faltam as placas de identificação das botoeiras de alarme e do acionador manual da bomba de incêndio;
3. O sistema de alarme não funciona;
4. falta o endereçamento da central de alarme;
5. falta um extintor no auditório;
6. falta acesso à casa de bombas, no mínimo uma escada tipo mezanino;
7. falta o vidro de algumas botoeiras;
8. falta identificar as casas de bombas;
9. falta extintor na casa de bombas (bloco A);
10. falta executar o registro de teste e o sistema by pass nos sistemas de bombas;
11. falta laudo e ART do grupo gerador;
12. extintor da casa de bombas do bloco B está vencido;
13. falta registro tipo gaveta após as duas bombas do bloco B;
14. falta registro tipo gaveta antes das duas bombas do bloco A;
15. falta identificar o disjuntor geral de energia;
16. falta laudo e ART do elevador;
17. Deverá corrigir os hidrantes de recalque conforme projeto;

EVENTO TEMPORÁRIO **Evento Autorizado** **Evento não Autorizado**

NOTIFICAÇÃO Nº 513 /2020-010 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: () 7 dias; () 15 dias; (X) 30 dias; () _____ dias.

Por ter infringido o(s) artigo(s) **29 e 30** da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas.

Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 18/08/2020

Wdson TAYLON C. Montelo
 2º SGT QPBM
 Matr. 123691/1
 Vistoriador

Vinicius Lúcio Brandão
 SD QPBM
 Matrícula 11214066-1
 Ag. Fisc.
 Vistoriador

Gleison Pinheiro
 Responsável/CPF 756153833-01

PARECER

Em _____ / _____ / _____

Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade

Emitir certidão de regularidade no endereço: <https://distec.bombeiros.to.gov.br/pags/menu/impc/>



**ESTADO DO TOCANTINS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS**



NOTIFICAÇÃO Nº: 162/2020-040

Às 10:30 horas do dia 25 de Março do ano de 2020, na cidade de Carraízo - TO, a fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar dirigiu-se ao endereço:

Rua Bernadino Masciel nº 392, Centro, onde foi por mim, autoridade competente para fazê-lo, lavrada a presente Notificação destinada a(o) Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), portador(a) do CPF/CNPJ nº 01.637.536/0001-25

RG/IE — por ter infringido o(s) Artigo(s) 29º e/ou 30 da Lei 1.787, de 15 de maio de 2007, mediante as seguintes **irregularidades:**

- Ausência de sinalização de emergência e sinalização de rota de fuga em toda a edificação;
- Ausência de proteção nos estufares de alumínio em toda a edificação;
- Fiação elétrica exposta em toda a edificação;
- Corrimão e guarda-corpo em desacordo com a norma regulamentar;
- Ausência de guarda-corpo e corrimão nas escadas de acesso a áreas produtivas dos bombeiros;

O Notificado deve providenciar a regularização da situação citada acima no prazo de (30) trenta dias, sob pena de sofrer as penalidades previstas na referida Lei.

O endereço para defesa é: Rua Bernadino Masciel, nº 149 - Carraízo - TO. Para efeitos legais, lavrou-se a presente Notificação, que foi lida na presença do(s) Notificado(s) ou preposto(s), entregando-se cópia ao notificado ou preposto, o qual: () recebeu ou () recusou-se a receber, e: () assinou ou () recusou-se a assinar, ficando em tudo ciente de todos os seus termos.

[Assinatura]
Testemunhas 1
Nome: 023.381.901-43
RG ou CPF

[Assinatura]
Notificado ou Preposto

Testemunhas 2
Nome:
RG ou CPF

[Assinatura]
Agente Fiscalizador
SD ZECA
Mat. 1292931/2



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO TOCANTINS
QUARTEL DO COMANDO GERAL
 DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
 Avenida LO 09 C/AV NS 05 QUADRA 403 SUL - Palmas-TO
 E-mail: distec@bombeiros.to.gov.br
 3218 - 4716 / 4746
RELATÓRIO DE VISTORIA



PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: DISTEC - PALMAS
 PROCESSO: 10678 / 2011 ÁREA: 9.058,72 m² TELEFONE 3217-1001
 ENDEREÇO: ALC NO 14 AV. JK LOT CANELA LT 9 D 9 D
 DESCRIÇÃO: _____ NOME FANTASIA UNITINS

ANOTAÇÕES:

No ato da vistoria foi constatado que:

- 1- O SISTEMA DE HIDRANTES ESTÁ INOPERANTE
- 2- FALTA DE REGISTRO E VÁLVULA DE RETENÇÃO NO SISTEMA DE BOMBAS
- 3- FALTA IDENTIFICAR CABA DE BOMBAS
- 4- HIDRANTE DE REGALQUE EXERCIDADO EM LOCAL DIVERGENTE DO PROCESSO / OS MELHOS NÃO POSSUÍM AS DIMENSÕES EXIGIDAS NA NORMA ESPECÍFICA / FALTA JUNTA ACOPLADORA NOS 3 HIDRANTES DE REGALQUE
- 5- O SISTEMA DE ACABIMÉ DE INCÊNDIO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
- 6- REALIZAR ENTREGUELAAMENTO DA CÂMERA DE ACABIMÉ.
- 7- HIDRANTES DOS CORPORAIS SÃO TEMPERADOS
- 8- LONGARINAS DOS GUARDA-CORPORAIS COM ESPACAMENTO DE 15 CM
- 9- FALTA IDENTIFICAR QUARTO GERAL DE FURCINA E IDENTIFICAR A CHAVE GERAL DA PÔRTEA DE INCÊNDIO, E EFETUAR O SEPARAMENTO
- 10- FALTA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, BOTOLHAS E ALARME INCÊNDIO
- 11- FALTA VÍDEOS E MANUAIS DAS BOTOLHAS
- 12- BOTOLHAS COM 1/2 DA SE ALTURA
- 13- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA QUEIMADAS
- 14- FALTA CHAVE STORZ NOS H. VIZANTES E PLACAS DE VOTA DE FUGA
- 15- EXTINTORES SEM SUPORTE E ESCADAS SEM FITA ANTIDERRAPANTE
- 16- FALTA PINTAR TUBULAÇÃO DAS BOTOLHAS DE VERMELHO
- 17- FALTA ENTREGUELA TONA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CAUDOS E ART'S)

Obs: existe uma passarela coberta no lado oeste sem finalizar em projeto

EVENTO TEMPORÁRIO **Evento Autorizado** **Evento não Autorizado**

NOTIFICAÇÃO Nº 434 / 2020-010 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: () 7 dias; () 15 dias; (X) 30 dias; () dias.

Por ter infringido o(s) artigo(s) **29 e 30** da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 18/08/2020
 Vistoriador [assinatura] Vistoriador [assinatura] Responsável/CPF [assinatura]

_____ PARECER _____

Em _____ / _____ / _____

_____ Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade

Emitir certidão de regularidade no endereço: <https://distec.bombeiros.to.gov.br/pags/menu/impcl/>